

Hieronder de beantwoording van de gespreksvragen over drinkwater. De beantwoording van de vragen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Vitens en met akkoord van wethouder Daemen.

1. Waarom schreef het College in januari slechts dat leveringszekerheid onder druk komt te staan, terwijl Vitens stelt dat er zelfs een risico bestaat dat nieuwbouwaansluitingen geen doorgang kunnen vinden? Wat is er in de tussentijd gebeurd dat deze situatie kennelijk veranderd is?

De situatie is in de tussentijd niet gewijzigd. In de notitie staat aangegeven dat de leveringszekerheid bij ongewijzigd beleid vanaf 2030 in het geding zou komen. Deze situatie betreft grote delen van het werkgebied van Vitens.

Vitens hanteert een operationele reserve van 10%, bovenop het water dat uit de kraan komt. Wanneer deze reserve kleiner wordt dan 5% kan Vitens besluiten om Grootzakelijke Klanten (bedrijven met een groot waterverbruik) niet aan te sluiten. Vitens spreekt met de provincie en andere overheden om hun reservebeleid weer op orde te krijgen. Mogelijkheden zijn dan om aan te vullen vanuit andere drinkwaterlocaties, mogelijk met vergunningsoverschrijding tot gevolg. Als dat niet kan of onvoldoende is, kan Vitens de druk op het leidingnet verminderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende gebruikers, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor het leidingnet. Voor woningbouw geldt op basis van de drinkwaterwet een aansluitverplichting.

Zoals aangegeven leidt de groei van de bevolking en van de economie, in combinatie de klimaatverandering (hitte en droogte) ertoe dat de reserve voor onze regio onder druk komt te staan. Vitens is daarom bezig met de voorbereidingen voor vergunningaanvraag voor uitbreiding van de winning Fikkersdries in Driel, gemeente Overbetuwe. Hiervoor dient goed te worden onderzocht welke voorkeursvariant (onttrekkingsdiepte) de minste schade oplevert voor de natuur, landbouw en woningen. Op basis van deze onderzoeken wil Vitens voor 2032 een vergunningaanvraag indienen bij de provincie.

2. Hoe reëel acht het College het scenario dat de bouw in Nijmegen onder druk komt te staan?

Het niet kunnen aansluiten van nieuwbouw in Nijmegen komt alleen onder druk te staan, als de reserves van Vitens nog verder afnemen en er geen nieuwe capaciteit bijkomt. De reserve van Vitens is minder dan de beoogde 110 %, maar zit nog boven de 105%. Op dit moment vinden daarom ook nog geen afwijzingen plaats van aanvragen van Grootzakelijke Klanten. Wel is het van belang om de locatie Fikkersdries uiterlijk in 2032 afgerond te hebben, om te voorkomen dat voor de regio Nijmegen men onder de 105 % zakt.

3. Welke criteria of handelingswijze hanteert het college voor keuzes wanneer woningbouwprojecten, voorzieningen of bedrijvigheid niet gelijktijdig kunnen worden aangesloten?

Zoals aangegeven geldt voor woningbouw een aansluitverplichting, maar kan Vitens wel besluiten om grootzakelijke verbruikers niet aan te sluiten, indien de operationele capaciteit onder 105% daalt. De komende jaren zullen we samen met Vitens de ontwikkelingen in de waterbeschikbaarheid voor onze gemeente nauwlettend volgen en ons tijdig voorbereiden op mogelijke tekorten en eventueel te nemen keuzes.