

Hieronder de beantwoording de technische vragen over watertekorten. De antwoorden zijn in nauwe afstemming met Vitens tot stand gekomen en met akkoord van wethouders Daemen, Vergunst en Brom.

1. Welke woningbouwprojecten lopen concreet risico door beperkte drinkwatercapaciteit, en op basis van welke criteria prioriteert het college als niet alles tegelijk kan?

Woningbouwprojecten in Nijmegen lopen geen risico om niet aangesloten te kunnen worden. Voor woningbouw geldt op basis van de Drinkwaterwet immers een aansluitverplichting. Zodra de onttrekkingscapaciteit van de vergunning van Vitens in het geding komt, kan Vitens besluiten om grootzakelijke klanten (bedrijven met een grote drinkwaterverbruik) niet aan te sluiten. Het risico ligt daarmee bij Vitens: zodra de watervraag hoger wordt dan de vergunningcapaciteit, moet de vergunning worden overschreden om aan de aansluit- en leveringsplicht te voldoen. Het is daarbij aan de provincie in overleg met Vitens om een afweging te maken tussen nieuwe aansluitingen en het overschrijden van vergunningen. Bij woningbouw op het hoogstgelegen punt van Nijmegen Oost kan het risico ontstaan van een verminderde leidingdruk.

Nijmegen wordt van drinkwater voorzien uit de waterwinningen Heumensoord en Fikkersdries. Voor elk van deze winningen heeft Vitens een winvergunning van de provincie. In het kader van de leveringszekerheid en bedrijfszekerheid houdt Vitens binnen deze vergunning altijd een reserve aan. Om niet op deze reserve in te teren, werkt Vitens aan uitbreiding van de winning Fikkersdries met 3 miljoen m³/jaar voor 2032. Op Fikkersdries is in 2028 voldoende operationele capaciteit (= zuivering is uitgebreid), maar Vitens heeft op dit moment nog geen winvergunning om die extra capaciteit te benutten.

2. Welke concrete belemmeringen vertragen uitbreiding van drinkwatercapaciteit, welke daarvan kan Nijmegen zelf oplossen, en welke harde afspraken zijn hierover gemaakt met Vitens, provincie en regio?

De belemmering ligt bij de uitbreiding van de winvergunning. Om deze te krijgen loopt een procedure, inclusief een MER-proces. Dit is een complex traject. Belangen die tegenstrijdig zijn, zijn mogelijke extra verdroging van natura 2000 gebied Veluwe enerzijds, en lokale effecten op landbouw, water en gebouwen anderzijds. Hierbij is het de vraag of de onttrekking vergunbaar is vanuit natuurwetgeving. Vitens is hierover in nauw contact met provincie Gelderland. Hoewel er dus een wettelijk aansluitplicht voor woningbouw geldt, zijn en blijven we in nauw overleg met Vitens en de provincie om onze zorgen te bespreken.